

Гімназія №6
«Берегиня»

Додаток 2

До наказу управління освіти Чернівецької міської ради
від 01.07.2022р. № 168

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) Чернівецької гімназії №6 «Берегиня» щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

13 липня 2022 року

м. Чернівці

(назва населеного пункту)

Комісія за участі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради, начальника управління освіти Чернівецької міської ради, начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради, заступника начальника - начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернівецького районного управління Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області, начальника Чернівецького управління ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, головного спеціаліста відділу капітального будівництва управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, головного спеціаліста управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради, фахівця з питань цивільного захисту та протипожежної безпеки управління освіти Чернівецької міської ради

(посада, осіб які здійснювали обстеження)

У присутності директора **Капустяк Галини Панасівни**

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за
адресою: : **м. Чернівці, вул. Іларія Карбулицького, 2 комунальної форми
власності**

що належить **Чернівецькій міській раді Чернівецької міської територіальної
громади**

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі приміщення)

*підвальне приміщення, вбудоване
в будівлю* основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, тощо)

загальна площа **131,4 кв.м.**, загальний об'єм **308,79 куб. м.**

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

одні входи: металеві, незахищені, захищені від атмосферних опадів павільйонами або навісами
від автомобільних опадів мобілізація
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції передбачено

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання належні ємності для води

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей

для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот), (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) наявні ємності для нечистот

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення справні

наявні резервні системи електропостачання
заземлення - відсутнє
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено
сировни
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежні крани відсутні, первинні засоби пожежогасіння укомплектовано
(споруди укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

№ п/п	Назва об'єкта	Відомості про стан
1	Будинок № 1	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
2	Будинок № 2	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
3	Будинок № 3	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
4	Будинок № 4	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
5	Будинок № 5	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
6	Будинок № 6	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
7	Будинок № 7	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
8	Будинок № 8	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
9	Будинок № 9	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон
10	Будинок № 10	Відсутня радіоточка та стаціонарний телефон

Термін дії акту	2023 року
Місце складання акту	Власник об'єкта (бульвар, споруда, приміщення)
Підпис	Т. Г. КАРПЕНКО

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для

укриття населення як найпростішого укриття

об'єкт рекомендовано до використання

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання

для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

вжиття заходів згідно з переліком заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів

(будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Прізвища посадових осіб, які склали акт	Посада	Підпис
Лесюк Юрій Миколайович	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради	
Ткачук Ірина Ярославівна	начальник управління освіти Чернівецької міської ради	
Калмикова Наталія Іванівна	начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради	
Сольський Богдан Іванович	заступник начальника - начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернівецького районного управління Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області (за згодою)	
Лазарев Сергій Юрійович	начальник Чернівецького управління ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області (за згодою)	
Кошман Людмила Василівна	головний спеціаліст відділу капітального будівництва управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради	
Затурський Володимир Віталійович	головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради	
Колодрівський Василь Володимирович	фахівець з питань цивільного захисту та пожежної безпеки управління освіти Чернівецької міської ради	

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

Галина КАПУСТЯК
(власне ім'я, прізвище, печатка)

_____ 2022 року

